INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství

OSVĚDČENÍ

č. 21 013

potvrzuje, že výrobek

Poklop plastový PP 400, PPR 650

vyráběný společností

BOCR Trading s. r. o.
Průmyslová 798
391 02 Planá nad Lužnicí
IČ: 26022494

pro uvedené parametry dosahuje hodnot:

Technické charakteristiky	Měrná jednotka	Zjištěná hodnota	Postupy zjištění (zkušební metody)
Plastový poklop PP 400, 400 kg - trvalé přetvoření - únosnost	 mm -	 2,7 bez trhlin a poškození	ČSN EN 124-1, čl. 8.2, 8.3 Příloha A, B
Plastový poklop PPR 650, 200 kg - trvalé přetvoření - únosnost	 mm -	 1,6 bez trhlin a poškození	ČSN EN 124-1, čl. 8.2, 8.3 Příloha A, B
Plastový poklop PPR 650, 600 kg - trvalé přetvoření - únosnost	 mm -	 1,3 bez trhlin a poškození	ČSN EN 124-1, čl. 8.2, 8.3 Příloha A, B

Osvědčení se vydává na základě následujících dokumentů:

- zkušební protokol akreditované laboratoře č. j. 3135 01099-01, vypracovaný akreditovanou zkušební laboratoří ITC a. s. Zlín dne 27. 8. 2021

Podmínky použití osvědčení a související informace:

1. *Osvědčení se vztahuje pouze k výše uvedeným modelům výrobku.*
2. *Osvědčení zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti.*
3. *Platnost osvědčení lze ověřit na www.itczlin.cz.*

Platnost do: 28-09-2024
Datum vydání: 28-09-2021

Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.
ředitel divize CSI